



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**BK/W/0112/01/2019**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Rura wielowarstwowa HERZ PIPEFIX PE-RT/AL/PE-RT w zakresie średnic od Ø 10 do Ø 75**

Zawierający / containing: polietylen PE-RT, aluminium

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wody zimnej i ciepłej, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także instalacjach grzewczych c.o. i wody lodowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.


Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

HAKA GERODUR AG  
CH-9201 Gossau  
Mooswiesstr. 67, Szwajcaria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.  
32-020 Wieliczka  
ul. A. Grottgera 58



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-03-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-03-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 21 marca 2019

The date of issue of the certificate: 21st March 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Soleccka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349